

2026/8/31

圧縮強度試験用ボス型枠 試験結果報告書

TGCゼネラルサービス株式会社

種 類	；ボス型枠（鋼製）
商 品 名	；ボス 75角
サ イ ズ	；断面75mm 長さ150mm
ロ ッ ト No.	；2026-75

【試験結果】

項目	JIS 1163		試 験 値
	公称値	許容差	
短 辺	1/200	±0.375mm	75.3
長 辺	1/100	±1.5mm	150.4
平面度	0.05%	±0.0375mm	0.020
直角度	△e	±0.61mm	0.453

- 注)1. 試験方法は「JIS A 1163 付属書C（規定）」による。
2. 寸法の試験値は、型枠3個の各測定値のうち、公称値との差が最大(または最小)の値を記載。
3. 平面度、直角度の試験は、3個のコンクリート供試体の各測定値のうち、最大値を記載。



種 類	；ボス型枠（鋼製）
商 品 名	；ボス 100角
サ イ ズ	；断面100mm 長さ200mm
ロ ッ ト No.	；2026-100

【試験結果】

項目	JIS A 1163		試 験 値
	公称値	許容差	
短 辺	1/200	±0.50mm	100.3
長 辺	1/100	±2.0mm	199.5
平面度	0.05%	±0.050mm	0.044
直角度	△e	±0.83mm	0.445

- 注)1. 試験方法は「JIS A 1163 付属書C（規定）」による。
2. 寸法の試験値は、型枠3個の各測定値のうち、公称値との差が最大(または最小)の値を記載。
3. 平面度、直角度の試験は、3個のコンクリート供試体の各測定値のうち、最大値を記載。